

Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации за 2020 г

АО "Уральский электрохимический комбинат"

Наименование электросетевой организации

Максимальное за расчетный период <u>2020</u> г. число точек присоединения	62
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, час. (Psaidd)	1,661
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi), шт	0,129

И.о. главного энергетика АО «УЭК»

Клюшин А.А.