



УЭХК
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

**Акционерное общество
«Уральский электрохимический комбинат»
(АО «УЭХК»)**

Сводные данные за 2020 год об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности АО «УЭХК», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «УЭХК»

№ п/п	Зона деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства	Дата отключения объекта электросетевого хозяйства	Дата включения объекта электросетевого хозяйства	Причины аварии или внепланового отключения	Мероприятия по устранению причин аварии
1.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС «Смолино» ШСВ 110 кВ	09.06.2020	11.06.2020	1. Механическое разрушение предохранительной мембраны бака фазы «В» ЭГВ ШСВ. 2. Дефект монтажа цепей вторичной коммутации.	1. Выполнить осмотр цепей вторичной коммутации всех ЭГВ 110 кВ АО «УЭХК». 2. При вводе в работу ЭГВ 110 кВ проверять монтаж цепей вторичной коммутации.
2.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС «Первомайская» Т-6	11.07.2020	11.07.2020	Разрушение ограничителя перенапряжения фазы «С» 110 кВ Т-6	1. Измерить токи проводимости всех ОПН 110, 220 кВ АО «УЭХК». 2. Выполнить внеочередной тепловизионный контроль всех ОПН 110, 220 кВ АО «УЭХК».
3.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС «Смолино» 2 СШ 110 кВ	18.08.2020	18.08.2020	Разрушение ограничителя перенапряжения фазы «А» 2 СШ 110	В грозовой период проводить дополнительные измерения токов проводимости всех ОПН 110, 220 кВ АО «УЭХК».
4.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС «Песчаная» АТ-1	08.09.2020	09.09.2020	Течь масла из-за повреждения прокладки трубопровода трансформатора Т-12. Отключен по аварийной заявке.	При ремонтах трансформаторов контролировать состояние уплотнительных прокладок трубопроводов.